

**Veřejná zakázka s názvem:
„Mateřská škola v Krásném Poli“**

zveřejněna na www.isvzus.cz dne 19. 7. 2012 pod ev. č. veřejné zakázky 7202010018821

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Krásné Pole
IČ: 00845451
Adresa: Družební 576, 725 26 Ostrava

Pověřená osoba zadavatele:

Název: PV FIN, s.r.o.
IČ: 25831798
Kontaktní adresa: Zelený pruh 1560/66, 140 02 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pokorný
Tel., email: 725 581 850, pvfin@seznam.cz

V rámci výše uvedené veřejné zakázky obdržel zadavatel (pověřená osoba zadavatele) následující dotazy:

Dotaz č. 1

SO 08 Přípojka a přeložka distribuční soustavy ČEZ

Přípojky a přeložky si řeší obvykle samotná ČEZ distribuce a většinou bývají tyto objekty z akcí vyjmuty.

Není možno tento objekt vyjmout ze soutěže, nebo případně stanovit jednotkou částku za realizaci tohoto objektu pro všechny uchazeče?

Odpověď zadavatele

Objekt SO 08 bude částečně realizován prostřednictvím společnosti ČEZ (přeložka) a částečně prostřednictvím nabízejícího. Předmětem činnosti nabízejícího z objektu SO 08 bude propojení skříní RIS a RE, jejich uzemnění, a propojení ze skříně RE do hlavního rozvaděče objektu umístěného v objektu MŠ. Pro přehlednost přikládám výkaz výměr z podbarvenými položkami, které budou obsahem výběrového řízení – viz příloha č.1

Dotaz č. 2a

Žádáme o vysvětlení obsahu pol. č. 140. Pokud se jedná pouze o obklad stěn skladů hraček, je výměra nesprávná (dle přílohy Dodatečných informací č. 1 – $3 \times 28 \text{m}^2 = 84 \text{m}^2$)

Odpověď zadavatele

Jedná se skutečně o výměru obkladu stěn skladů hraček – tj. $3 \times 28 \text{m}^2 \rightarrow$ výměra ve VV je nesprávná (vyšší).

Dotaz č. 2b

Dle Vaší odpovědi v dodatečných informacích č. 1 je pol. č. 177 = PS6, ve výkazu výměr je však PS6 obsahem položky č. 179. Má být tedy v pol. č. 177 oceněna pouze pergola nad vstupem?

Odpověď zadavatele

PS 06 je obsahem položky č.179. Položka č. 177 – pergola nad vstupem \rightarrow upraven výkres k dodatečné informaci I – viz příloha č.2

Dotaz č. 2c

Je-li pergola nad vstupem obsahem pol. č. 177, má být obsahem pol. č. 181 konstrukce pergol na terasách v množství 3kpl?

Odpověď zadavatele

Ano pergola nad vstupem je obsahem pol. č. 177 \rightarrow upraven výkres k dodatečné informaci I – viz příloha. Pol. č. 181 jsou jen pergoly nad terasami – tedy 1kpl=3ks

Veřejná zakázka s názvem:
„Mateřská škola v Krásném Poli“

zveřejněna na www.isvzus.cz dne 19. 7. 2012 pod ev. č. veřejné zakázky 7202010018821

Dotaz č. 2d

Žádáme o upřesnění pol. č. 182, 183 popisem výrobku nebo výkresem.

Odpověď zadavatele

Skříňe kolem stěn v lehárnách v délce dle výkazu výměr, výšky 3m, hloubky 300mm, s dvířky otevíravými, materiál lamino v různých barevných kombinacích. Architekt stavby při realizaci zpracuje návrh.

Dotaz č. 3

Ve výpisu plast. Prvků je uvedeno u pol 0/2 „včetně horizontální horní a spodní větrací mřížky „ Uvedený typ THK 90 AK není na www , potřebuji upřesnění o co se jedná.

Odpověď zadavatele *Viz příloha č.3*

Dotaz č. 4 Objekt SO 01, rozpočet Stavební část obsahuje mimo jiné tyto položky:

- Pol. č. 56 - Příplatek na dekorativní povrch
- Pol. č.177 - D+M konstrukce vstupu vč. povrchových úprav (v odpovědích bylo něco k této položce sice sděleno, ale nejspíš se v případě prosklené stěny PS 6 jedná o položku č. 179)
- Pol. 182, 183 - D+M vestavěné skříňe v. 3m vč. vnitřních okenních parapetů
- Pol. č. 178 - D+M zavěšené fasády.

Dotaz: Požadujeme bližší specifikaci těchto položek, případně zaslání tzv. „řízených cen“ všem uchazečům jednotně. K položce č. 178 požadujeme zaslání doplňujících informací: čísla barvy dřevěného dekoru, léta, zda budou vodorovné nebo svislé.

Odpověď zadavatele

- pol.č.56 – malba dle návrhu architekta při realizaci oceněna 140kč/m²
- pol.č.177 – viz dotaz č.2
- pol.č.182 a 183 – viz dotaz č.2
- pol.č.178 – popis viz výkres pohledů HPO 7-1-44595 – povrchové úpravy – pol.A, léta – svisle

Dotaz č. 5 Objekt SO01, rozpočet Ústřední vytápění.

Dotaz: U položek: 4.26, 6.3, 7.3, 7.5 není uvedeno množství. Pokud mají být tyto položky předmětem výběrového řízení, požadujeme doplnění množství.

Odpověď zadavatele

- položky s nulovou výměrou – nejsou předmětem výběrového řízení

Dotaz č. 6 Objekt SO 03 HUP + přípojka STL a NTL plynu

Dotaz: U položek č. 56 a 64 není uvedeno množství. Pokud mají být tyto položky předmětem výběrového řízení, požadujeme doplnění množství.

Odpověď zadavatele

- položky s nulovou výměrou – nejsou předmětem výběrového řízení

Dotaz č. 7 Objekt SO 12 přeložka STL plynu PE 63

- V rozpočtu přeložka STL plynu u položek č. 25 a 33 není uvedeno množství. Pokud mají být tyto položky předmětem výběrového řízení, požadujeme doplnění množství.
- V rozpočtu přeložka přípojky STL plynu u položek č. 26, 29 až 33 není uvedeno množství. Pokud mají být tyto položky předmětem výběrového řízení, požadujeme doplnění množství.

Odpověď zadavatele

- položky s nulovou výměrou – nejsou předmětem výběrového řízení

**Veřejná zakázka s názvem:
„Mateřská škola v Krásném Poli“**

zveřejněna na www.isvzus.cz dne 19. 7. 2012 pod ev. č. veřejné zakázky 7202010018821

Dotaz č. 8

Žádáme o zaslání dokumentace Požární zabezpečení objektu.

Odpověď zadavatele

- **Dokumentace je obsažena v dokumentaci pro stavební povolení – příkládám – viz příloha č.4**
-

Dotaz č. 9 Objekt SO 02 Demolice školní jídelny vč. přemístění památníku

- Požadujeme bližší specifikaci pol. č. 7 „Demontáž vnitřního zařízení, pokud toto neprovedl investor“, případně zaslání tzv. „řízené ceny“ všem uchazečům jednotně, pokud tato položka má být předmětem výběrového řízení
- Ve výkresové části projektové dokumentace, konkrétně v situaci odstraňované stavby, se píše, že přemístění památníku vč. zpevněných ploch, je samostatnou stavbou. Nikde jinde ani rozpočtu toto přemístění uvedeno není. Dle bodu 11.3. Zadávací dokumentace a bodu VII./3. návrhu smlouvy o dílo se ovšem jeví, že požadavek na přemístění v rámci tohoto výběrového řízení přece jen může být. Požadujeme jednoznačné sdělení, zda tyto práce (tato „samostatná stavba“) mají být předmětem výběrového řízení. Pokud ano, požadujeme přesnou specifikaci těchto prací formou slepého rozpočtu.

Odpověď zadavatele

- **objekt je prakticky již vyklizen, počítejte však s řízenou cenou 20 000,- Kč bez DPH, - Položka doplněna do VV – viz příloha č. 6**
 - **Ano tyto práce jsou předmětem výběrového řízení, jedná se o přemístění na stávající pohřebiště do vzdálenosti 1 km, Počítejte prosím „s řízenou cenou“ 150 000,- Kč bez DPH – doplněný přehled „Rekapitulace výkazu výměr a vrn“. – viz příloha č. 5**
 - **bourání zpevněných ploch kolem památníku – tyto plochy (výměry) jsou obsaženy v SO10.**
-

Odpověď na dotazy uchazeče a dodatečné informace zasíláme v souladu s ust. § 49 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Příloha č. 1- 6 na CD


V Praze dne 6. 8. 2012

PV FIN, s.r.o.

V Celnici 1028/10

117 21 Praha 1, Nové Město

IČ: 25831798, DIČ: CZ25831798



Ing. Jiří Pokorný

PV FIN, s.r.o.

jednající na základě plné moci