



Váš dopis zn.:

Ze dne: 16. dubna 2012

Naše zn.: 6.4/8025/3708/12/Kr

Vyřizuje: Kroutilová Magdaléna

Tel.: 597 475 136

Fax.: 596 118 217

E-mail: krutilova.magda@ovak.cz

ASA EXPERT, a.s.

Konečného 12

710 00 Slezská Ostrava

Datum: 30. dubna 2012

Vyjádření k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a pro územní a stavební řízení

Stavba: Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOB Krásné Pole II. etapa, objekt SO 104

Katastr: Krásné pole

Ulice: Družební

V zájmovém území jsou vedeny vodovodní řady pro veřejnou potřebu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a jednotlivé přípojky k nemovitostem. V lokalitě je připravena stavba kanalizace viz tečkovaný zakres v příložené situaci.

Orientační umístění sítí je zakresleno v příložené situaci.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Respektování sítí v provozování společnosti OVAK a.s. dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 60 05 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu do DN 500 včetně je 1,5 m, nad DN 500 je 2,5 m vždy od líce potrubí na obě strany. Pro potrubí nad DN 200 a hloubku uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m. Minimálně 1,5 m od veřejných řadů musí být zemní práce prováděny ručně.

2. V souladu s ustanovením §153, odst. zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území.
3. Poklapy vodovodních armatur budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Uzávěry a poklapy musí zůstat přístupné pro provozování po celou dobu stavby.
4. Zástupci provozu budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrolám provádění prací - k osazení poklopů, k ukončení stavby.
5. Zápis o kontrolách provádění prací bude součástí spisové dokumentace stavby u kontrolní prohlídky při ukončení stavby.

Provoz vodovodní sítě tel. 597 475 504.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

M. Kroutilová
Magdaléna Kroutilová

Technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha:

Dokumentace Situace

Platnost vyjádření je dva roky.